

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «ЦОФ «Абашевская»

 В.М. Вегнер«23» Ноября 2017 г.

А К Т
ввода в эксплуатацию
весов конвейерных ВК-230-1600
заводской № 341, инвентарный № 6646

г. Новокузнецк

23.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

главный механик	Челуснов Ю.Н.
главный энергетик	Марданов И.М.
заместитель директора по ОТ и ПК	Котенева Л.В.
начальник цеха углеприема и погрузки	Сластенин В.В.
механик КИП	Ковалев И.С.

Ознакомившись с технической документацией, произвели осмотр смонтированных в цехе углеприема и погрузки весов конвейерных ВК-230-1600, заводской № 341, инвентарный № 6646, дата выпуска – 25.10.2017, изготовитель – ООО Научно-производственная фирма «СВЕДА, ЛТД» (Украина). Весы конвейерные ВК-230-1600 установлены на ленточном конвейере В-1600 поз. 101 (дробильно-сортировочное отделение, галерея ленточного конвейера поз. 101). Монтаж весов конвейерных ВК-230-1600 произведен силами бригад ремонтно-механического участка и КИП с 22.11.2017 по 23.11.2017, с учетом требований ТБ. Монтажные работы выполнены в полном объеме.

Весы конвейерные ВК-230-1600, заводской № 341, изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов (ТУ У 33.3-13627108-005:2007, ГОСТ 30124 «Весы и весовые дозаторы непрерывного действия»), действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации. Весы конвейерные ВК-230-1600 прошли Государственные приемочные испытания и зарегистрированы:

- В Госреестре средств измерительной техники Украины под № У2628-08;
- В Государственном реестре средств измерений РФ под № 39444-08;

Весы конвейерные ВК-230-1600 откалиброваны, проверено функционирование во всех режимах работы, указанных в эксплуатационной документации на данные весы, замечаний не обнаружено.

Вывод комиссии:

1. Принять в эксплуатацию весы конвейерные ВК-230-1600, заводской № 341, инвентарный № 6646 с 23 ноября 2017 года.
2. Гарантийное обслуживание и эксплуатацию выполнять строго по техническим нормам, указанные в Руководстве по эксплуатации весов конвейерных автоматических СВЕДА ВК (СВ.230.000 РЭ1)

Члены комиссии:

главный механик

 Ю.Н. Челуснов


главный энергетик

 И.М. Марданов

заместитель директора по ОТ и ПК

 Л.В. Котенева

начальник цеха углеприема и погрузки

 В.В. Слостенин

механик КИП

 И.С. Ковалев

